



416
ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРОКУРАТУРА
г. ДЕРБЕНТА

ул. Гагарина, 23а, г. Дербент,
Республика Дагестан, 368600

Ректору Духовной образовательной
религиозной организации высшего
образования «Исламский университет
имени шейха Абдула-Афанди»

Саидову А.Э.

ул. Гагарина, 42, г. Дербент,
Республика Дагестан.

29.11.2018 № 0206/01-1009

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании.**

Проведенной прокуратурой г. Дербента проверкой исполнения законодательства об образовании Духовной образовательной религиозной организацией высшего образования «Исламский университет имени шейха Абдулла - Афанди» (далее – Университет) установлено, что образовательная деятельность в Университете осуществляется с нарушениями требований законодательства об образовании.

Так, на момент проверки, в нарушение требований ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденных приказом Федеральной службы в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785, на официальном сайте Университета размещены не сканированные копии оригиналов документов, а их электронные версии.

На официальном сайте не была размещена информация: по плану финансово-хозяйственной деятельности» отчет о результатах самообследования; ^{al} материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; сведения о составе педагогических работников с указанием их образования, квалификации и опыта работы; Положение о Правилах приема в образовательное учреждение и другая информация.

В нарушение требований ч.1 ст. 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», библиотечный фонд не укомплектован печатными и электронными учебниками.

В нарушение требований приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301, в Университете не созданы специальные условия для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями.

В личных делах преподавательского состава отсутствовали документы, подтверждающие прохождение курсов повышения квалификации. Указанные документы были представлены в ходе проверки.

АБ № 024778

Отсутствует единый порядок комплектования личных дел преподавательского состава и лиц, проходящих обучение. —

Кроме этого, в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, в нарушение требований ч.1 ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», объект не обеспечен наружным источником противопожарного водоснабжения. —

На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, что является нарушением п.61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР РФ №390). —

Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, что является нарушением пункта 21 ППР РФ №390.

В нарушение требований п.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. +

Между тем, в соответствии с требованиями ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны: разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. +

С учетом необходимости обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, нарушение правил противопожарной безопасности приобретает особое общественное значение.

Непринятие мер по обеспечению противопожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью обучающихся, преподавательского состава и иных лиц, посещающих указанный объект.

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях, в учебных классах расстояние от первых парт до классной доски составляет всего 1,5 м. +

В помещениях искусственный свет от лампочек наливания недостаточный, в лекционной аудитории, библиотеке отсутствует вытяжная вентиляция. —

Отсутствует акт заключительной комиссии по прохождению медицинских осмотров, отсутствуют медицинские книжки установленного образца.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан. В том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Причинами допускаемых нарушений являются: ненадлежащая организация образовательного процесса; нарушения требований к ведению делопроизводства; бездействие должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и здоровье граждан.

Условием, способствующим совершению нарушений является отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства Университета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры г. Дербента, принять неотложные конкретные меры к устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Принять меры к обеспечению должного ведения делопроизводства.

3. Привести локальные нормативные правовые акты в соответствие с требованиями законодательства. Обеспечить размещение на официальном сайте Университета, предусмотрено законом информации.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» представление подлежит обязательному рассмотрению. Не позднее чем в месячный срок должны быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений законов, причин и условий, им способствующих.

О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокурору города в письменной форме.

Заместитель прокурора города
юрист 1 класса



И.Н. Эмиргамзаев

Ш.А. Шихахмедов, тел. 4-47-72